



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ТРАНСЭНЕРГО

СВЕРДЛОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ

**СУРГУТСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

Привокзальная ул., 11, г. Сургут, 628414,
тел./факс: (3462) 39-72-61, 39-72-61,
e-mail: ECH13-SCR@svrw.ru

Генеральному директору
ООО «ВОЛЬТ-СПБ»

А.Б. Стрелову

25 апреля 2023 г. № ИСК-101/СВЭЭЧБ

На № _____ от _____

Уважаемый Алексей Борисович!

В настоящее время в Сургутской дистанции электроснабжения на перегоне Пырей – Хасырей используются комплекты активных соляных электродов серии АС-ЗНВ-А-УДАВ вашего производства, которые были установлены при строительстве разъезда Янг-Ягун.

Технические и рабочие характеристики заземляющих контуров с применением комплектов активных соляных электродов соответствуют заявленному. Замеры заземляющих устройств соответствуют проектным и нормируемым значениям. Проблем в ходе эксплуатации не возникают.

На основании вышеизложенного, считаем данное решение эффективными и целесообразным к применению для организации заземления на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Начальник дистанции

С.А. Тараканов